



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore "P. L. Nervi – Alaimo" – Lentini (SR)

Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 - Lentini - (SR) - Tel. 095.901808 Fax 095.901602

Codice SRIS011004 - C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM

e-mail: sris011004@istruzione.it e sris011004@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.istitutonervialaimo.edu.it

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

Tutto il corpo docente dovrà avere, preliminarmente, conoscenza di quali possono essere le principali cause di innesco dell'incendio e quali misure cautelative devono essere adottate per ridurre la possibilità e la gravità.

Per usare correttamente un estintore è necessario:

1. Staccare la bombola dal suo alloggiamento
2. Strappare la linguetta di sicurezza della bombola tenendo fermo l'estintore con l'altra mano
3. Dirigere l'erogatore verso la base della fiamma rimanendo ad una distanza di sicurezza
4. Premere il dispositivo di erogazione tenendo ben salda con la mano libera la bombola



Le indicazioni date dalla competente autorità sono le seguenti:

Richiamare l'attenzione del personale presente, richiedendo collaborazione

Disalimentare le apparecchiature elettriche installate nel locale interessato

- Se l'incendio si è sviluppato in classe, uscire chiudendo la porta alle proprie spalle
- Se l'incendio è fuori della classe e il fumo rende impraticabili le scale e il corridoio, chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni

Portarsi presso le finestre e attirare l'attenzione dall'esterno; quindi attendere con calma i soccorsi

- Si dovrà stare quanto più possibili bassi sul pavimento e respirare con il naso attraverso un fazzoletto possibilmente inumidito

Il docente dovrà curare che nessun componente resti isolato o prenda iniziative avventate dettate dal panico.

Istituto Tecnico C.A.T. – Liceo Artistico – I.T.E. – I.P.A. – I.P.S.S.A.S. – Corso serale I.T.E.
 Via Riccardo da Lentini 89 - 96016 - Lentini (SR) - Tel. 095.901808 e 0957835544 - Fax. 095.901602

Sezione associata : Istituto Tecnico Economico - Corso serale I.P.S.A.A.
 C/da S. Antonio - 96015 Francofonte (SR) Tel. 095.948117 - Fax 095.7842724

Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale diurno e serale
 Via Caporale Morelli - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283 - Fax. 095.7846521